


**Komunikat nr 45**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie**  
**z dnia 18 sierpnia 2015r.**  
**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**dotyczy: wodociągu lokalnego Białobłocie, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Białobłocie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody stwierdzono zwiększoną ilość związków żelaza przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżyć cechy organoleptyczne wody (zwiększoną barwę i mętność).

**Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.**



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ZŁOTOWIE**

*mgr Halina Godlewska*

/A. L./